

様式第9号の2 (第16条関係)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇消防署
署長 〇〇〇〇 殿

名称 ホテル〇〇
住所 塩竈市〇〇町〇〇番〇〇号
代表者 消防太郎 (印)
電話 (〇〇〇) 〇〇〇-〇〇〇〇

改善 (計画) 報告書

平成〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇〇号で報告した (防火対象物点検結果報告・消防用設備等点検結果報告) の不備事項についての改善計画及び改善状況を、次のとおり報告します。

指摘事項	改善状況 (計画) 等	改善年月日 改善予定年月日
・建物1階北側廊下の屋内消火栓設備の表示灯の玉切れ ・建物1階東側避難口誘導灯のバッテリー切れ	・〇〇設備依頼中、近日中に改修予定 ・〇〇設備依頼中、近日中に改修予定	〇月頃改修予定 〇月頃改修予定
署受付	備考	