

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書 (タンクの腐食防止等の状況)

						年 月 日	
塩釜地区消防事務組合 管理者 殿		届出者 住所 <u>〇〇県〇〇市(〇〇町)</u> (電話 <u>〇〇〇-〇〇〇〇</u> ) 氏名 <u>〇〇(株) 代表取締役 〇〇 〇〇</u> 印					
設置者	住所	〇〇県〇〇市(〇〇町) 電話 〇〇〇-〇〇〇〇					
	氏名	〇〇(株) 代表取締役 〇〇 〇〇					
設置場所		〇〇県〇〇市(〇〇町)					
タンクの呼称又は番号							
設置の許可申請年月日		〇〇年		〇〇月		〇〇日	
設置の許可年月日及び許可番号		〇〇年		〇〇月		〇〇日 指令第 〇〇〇 号	
新基準適合年月日		〇〇年		〇〇月		〇〇日	
貯蔵最大数量		k l					
コーティング *	種類	1 ガラスフレークコーティング 2 ガラス繊維強化プラスチックライニング ③ エポキシ系塗装 4 タールエポキシ系塗装 5 その他 ( )					
	コーティング管理技術者氏名	〇〇(株)〇〇課 〇〇 〇〇					
タンク底部・外面の腐食防止措置*	外面防食措置	<del>アスファルトサンド</del> 電気防食・その他 ( )					
	雨水侵入防止措置	適		否			
板厚 *	側板 直下 底板	設計板厚	mm	底板 板厚	設計板厚	mm	
		最小測定板厚平均値	mm		最小測定板厚平均値	mm	
		測定板厚最小値	mm		測定板厚最小値	mm	
補修・変形*	補修の適否	適		否			
	有害な変形の有無	有		無			
不 等 沈 下*		最大値のタンク直径に対する割合					
支 持 力 ・ 沈 下*		平均沈下量 mm/年					
維持管理体制	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生						有 ・ 無
	過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令						有 ・ 無
	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反						有 ・ 無
	保安作業従業者に対する適切な教育訓練 *						適 ・ 否
	保安のための適切な巡視、点検 *						適 ・ 否
※受付欄				※備考			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。  
 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。  
 3 \*印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。  
 4 ※印の欄は記入しないこと。