

様式第9号の2（第16条関係）

〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇消防署

署長 〇〇〇〇 殿

名 称 ホテル〇〇

住 所 塩竈市〇〇町〇〇番〇〇号

代表者 消 防 太 郎

電 話 (〇〇〇) - 〇〇〇 - 〇〇〇〇

印

改善（計画）報告書

〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇〇号で報告した（防火対象物点検結果報告・消防用設備等点検結果報告）の不備事項についての改善計画及び改善状況を、次のとおり報告します。

指摘事項	改善状況（計画）等	改善年月日 改善予定年月日
建物1階北側廊下の屋内消火栓設備の表示灯の玉切れ	・〇〇設備依頼中、近日中に改修予定（見積書等添付）	〇月頃改修予定
・建物1階東側避難口誘導灯のバッテリー切れ	・〇〇設備依頼中、近日中に改修予定（見積書等添付）	〇月頃改修予定
署 受 付	備 考	