

様式第9号の2 (第16条関係)

〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇消防署

署長 〇〇〇〇 殿

名称 ホテル〇〇
住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号
代表者 ホテル(株)代表取締役 消防太郎
電話 022-〇〇〇-〇〇〇〇

改善(計画)報告書

〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇〇号で報告した(~~防火対象物点検結果報告~~・消防用設備等点検結果報告)の不備事項についての改善計画及び改善状況を、次のとおり報告します。

指摘事項	改善状況(計画)等	改善年月日 改善予定年月日
・建物1階北側廊下の屋内消火栓設備の表表示灯の玉切れ ・建物1階東側避難口誘導灯のバッテリー切れ	・〇〇設備依頼中、近日中に改修予定(見積書等添付) ・〇〇設備依頼中、近日中に改修予定(見積書等添付)	〇月頃改修予定 〇月頃改修予定
署受付	備考	