


ホームタンクの日常点検をお願いいたします！

一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油等の油類が漏れ出す事故が発生しています。その多くはうっかりミスや点検不足から発生しています。



・作業中にその場から離れて漏れてしまった



・タンクの腐食や亀裂で漏れてしまった

※これらの事故は、使用者の不注意や管理不足から発生している事故です。未然に防げる事故なので使用する際の確認、維持管理の徹底を図りましょう！！

ホームタンクの事故防止に繋がる確認事項！

- 燃料配管からの漏れはありませんか？
- タンク本体に錆や亀裂等はありませんか？
- 燃料ゲージの動きに異常はありませんか？
- 脚部は強固に架台に固定されていますか？
- 開閉バルブに緩み等、不具合はありませんか？

油の回収や処理にかかった費用は、**原因者**の負担になるので気をつけよう！



塩防くん

※**油漏れや油臭に気づいたら出火の危険性と**

被害の拡大防止のため速やかに119番通報を！

油漏れ事故が発生すると火災発生危険はもちろんのこと、土壌や河川の汚染など日常生活に多大な影響を及ぼします。さらに流出した危険物の回収など様々な経費も発生しますので、日頃からホームタンクの日常点検を実施しましょう。

燃料ゲージ (燃料が異常に減っていませんか?)

通気管 (折れや、腐食に注意)
※通気管は、タンク内の圧力が上昇又は減少しないように設けています。

注油口 (注油する際に他の油種と間違わないように注意)

タンク本体 (経年劣化による錆びや腐食等に注意)

ストレーナー (色が黒ずんでいないかの確認)
※ストレーナーはホームタンクから灯油を引き込む際のフィルターです。黒色の場合は、ホームタンク内部に錆や汚れがあるサインです!

開閉バルブ (閉め忘れ注意)

架台 (脚部は強固に固定されているか確認)
※ホームタンクが地震や強風等で倒れないようにしっかり固定しましょう。

燃料配管 (漏れがないかの確認)



ホームタンクを日ごろから点検し、漏油事故を未然に防止しましょう!